

Утверждаю:
заведующий



Ю.М.Кульдяева

**Акт обследования состояния доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
МБДОУ №15 «Сказка»**

Свердловская обл, Белоярский район, с. Бруснятское, ул. Ильича, 24

| № п/п | Строительно-функциональные зоны и их элементы | Выявленные барьеры (физические, информационные, организационные) для основных категорий инвалидности (К, О, С, Г, У) | Меры по устранению барьеров | Оценка состояния доступности* для основных категорий инвалидности (К, О, С, Г, У) |
|-------|---|--|--|---|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию | | | |
| | -Вход (входы) на территории | С – отсутствие информации об объекте, выполненной шрифтом Брайль | Размещение информации об объекте, выполненной шрифтом Брайль | К, Г, У – ДП С – ДУ |
| | - Путь (пути) движения на территории | | | |
| 2. | Вход в здание - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур | | | К,О,С,Г,У- ДП |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 3. | <p>Путь движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | <p>С – отсутствие информации об объекте, выполненный шрифтом Брайль</p> <p>К – нет пандуса</p> <p>Отсутствует Лифт не предусмотрен</p> | <p>Размещение информации об объекте выполненной шрифтом Брайля</p> <p>Установка пандуса</p> <p>Требуется установка</p> | <p>К,О,Г,У- ДП С – ДУ</p> <p>О,С,Г,У- ДП К - ДУ</p> <p>О,С,Г,У- ДП К - ДУ</p> <p>К,О,С,Г,У- ДП К,О,С,Г,У- ДП</p> |
| 4. | <p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> -Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту | | | <p>К,О,С,Г,У- ДП</p> <p>К,О,С,Г,У- ДП</p> <p>К,О,С,Г,У- ДП</p> |
| 5. | <p>Санитарно-</p> | | | |

| | | | | |
|----|--|------------------|--|---|
| | гигиенические помещения -Туалетная комната | К - нет поручней | Установка поручней в туалетной комнате | О,С,Г,У – ДП К - ДУ |
| 6. | Система информации на объекте -Комплексность -Единообразие и непрерывность - Оповещение в чрезвычайных ситуациях Сайт организации | | | К,О,С,Г,У- ДП К,О,С,Г,У- ДП К,О,С,Г,У- ДП |
| 7. | Пути движения от остановки к объекту | | | К,О,С,Г,У- ДП |



*** Состояние доступности:**

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других МГН);

ДЧ – доступно частично (досягаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания, (обучение на дому, дистанционное обучение и др.);

ВНД – временно не доступно.

Комиссия :  Ю.М.Кульдяева,  Е.В. Юшкевич,  Е.В. Колпакова